

Tableau 6 - Établissements d'enseignement

Repérage	Locaux : désignation et caractéristiques Particularités de classement	Classement
I - Services généraux - Locaux communs.		
S 1	Hall d'entrée, aire d'accueil et de détente	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
S 2	Escaliers et paliers	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
S 3	Circulations, dégagements à rez-de-chaussée	U ₄ P ₃ E ₂ C ₀
S 4	Circulations, dégagements en étage	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀ <i>Nota 1</i>
S 5	Local ouvert : rassemblement, abri et détente (préau)	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
S 6	Bureaux, salle de réunion (salle des professeurs)	Cf. tableau 2
S 7	Infirmierie	U ₃ P ₂ E ₂ C ₂
S 8	Locaux médicaux : mensuration, déshabillage, etc.	U ₃ P ₂ E ₂ C ₀
II - Petite enfance - Crèches		
S 9	Salle d'activités	U ₃ P ₃ E ₂ C ₁
S 10	Dortoir, salle de repos	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
S 11	Sanitaires - apprentissage propreté	U ₃ P ₂ E ₂ C ₂
III - Ecoles maternelles		
S 12	Salle de classe, salle de repos et d'exercice ouvrant sur l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₀
S 13	Salle de classe n'ouvrant pas sur l'extérieur	U ₃ P ₃ E ₂ C ₀
S 14	Circulations, dégagements en étage	U ₃ P ₂ E ₂ C ₀
S 15	Salle de repos et d'exercice n'ouvrant pas sur l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀ <i>Nota 1</i>
S 16	Sanitaires collectifs	U ₃ P ₂ E ₂ C ₂
S 17	Vestiaires, atelier (« laboratoire »)	U ₃ P ₂ E ₂ C ₂
IV - Ecoles primaires, collèges et lycées, enseignement supérieur		
S 18	Salle de classe ouvrant sur l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₀
S 19	Salle commune polyvalente, salle de jeux, ouvrant sur l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₂
S 20	Salle de classe n'ouvrant pas sur l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀ <i>Nota 1</i>
S 21	Salle commune polyvalente, salle de jeux, n'ouvrant pas sur l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₀ <i>Nota 1</i>
S 22	Salle d'enseignement dirigé, salle d'étude	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀ <i>Nota 1</i>
S 23	Salle de documentation, bibliothèque	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
S 24	Salle de musique	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
S 25	Salle d'informatique	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
S 26	Salle de travaux pratiques d'enseignement général (hors chimie, biologie)	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁
S 27	Salle de travaux pratiques : chimie, biologie	U _{3S} P ₃ E ₃ C ₃
S 28	Salle de préparation et laboratoire de chimie	U _{3S} P ₃ E ₃ C ₃
S 29	Laboratoire de mécanique et activités analogues	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂ <i>Nota 2</i>
S 30	Salles d'enseignement spécialisé	Cf. locaux de l'activité enseignée
S 31	Amphithéâtre n'ouvrant pas sur l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀ <i>Nota 1</i>
S 32	Amphithéâtre ouvrant sur l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₀
S 33	Sanitaires n'ouvrant pas sur l'extérieur	U ₃ P ₂ E ₂ C ₂
S 34	Sanitaires ouvrant sur l'extérieur	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Nota 1 : selon l'expérience acquise, un revêtement plastique U ₃ convient		
Nota 2 : lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux P ₄₊		